換気風量（機械排煙）測定表

測定年月日：20　　年　　月　　日
測定時間：AM／PM　00: 00

測定者：氏名　　印

階	室名	最大区画面積（㎡）	係数	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
					常用電源	予備電源	
1	例）廊下Ａ	70.00	60	4,200	4,500	4,500	良
	例）附室兼乗降ロビー	1.00	21,600	21,600	30,000	30,000	良

※係数：1の区画の場合、1㎥／min（毎時換算で60㎥／h）2以上の区画の場合、2㎥／min（毎時換算で120㎥／h）
附室、乗降ロビーの場合は４㎥／sec（毎時換算14400㎥／h）兼用の場合は６㎥／sec（毎時換算21600㎥／h）

階	室名	最大区画面積（㎡）	係数	必要風量（㎥／h）	測定風量（㎥／h）		判定
					常用電源	予備電源	