

H T B 現場受入検査記録

工 事 名

試 験 日 年 月 日

天 候 気温

立 会 者

施工会社

技術者

検査実施者
(現場検査士)

ボルトメーカー名

軸力計機械番号

品名・等級		
サイズ		
ロット番号		
ボルト軸力 (KN)	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	平均値	
判定		

ボルト軸力の判定基準 (平均値)

単位 (KN)

呼び径	常温時 (10~30)	常温以外 (0~60)
S10T M 16	110 ~ 133	106 ~ 139
S10T M 20	172 ~ 207	165 ~ 217
S10T M 22	212 ~ 256	205 ~ 268
S10T M 24	247 ~ 298	238 ~ 312

注：検査状況写真を添付のこと