

記入例

共同住宅性能評価質疑シート

会社名 : 設計事務所	Fax : 03 - ××××	送付日 11/12
部署名 : 部	Tel : 03 -	
担当者名 :		

用紙の枚数 A3 枚 A4 1枚 B4 枚 B5 枚(本用紙を除く)

[送付先]

ご申請前のご質問及びご申請後の事務手続きについてのお問合せは下記に送付して下さい。

<input type="checkbox"/>	ハウスプラス住宅保証(株) 業務管理部	担当者	受付日	回答日
	Fax 03 - 5777 - 2926			
	Tel 03 - 5777 - 1434 (代表)			

ご申請後の技術的なご質問は下記に送付して下さい。

	ハウスプラス住宅保証(株) 評価員	受付日	回答日
	Fax 03 -		
	Tel 03 -		

回答期限を記入してください。

物件名 : マンション新築工事	期限 : 1.1/1.3
申請者名 : 不動産	

質疑項目 : 技術的内容 (性能表示項目 : 9 - 1) 事務手続きの内容 (申込みの方法等)

内容 (具体的に)

等級3のバルコニー段差について、またぎ段差 (180mm以下) になっているため、手摺を設置しようと考えていますが、手摺は下記図のように屋外及び屋内に2箇所設置しなければならないでしょうか？

簡単な図を記入するか、質疑内容が分かる図面を添付してください。

回答

手摺は上記図の通り屋外及び屋内共必要です。

内及び回答欄については、弊社もしくは、評価員が記入します。
