

既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険 対象住宅基準

第1章 総則

(定義)

第1条 この基準において「一戸建ての住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（以下単に「規則」という。）第1条第4号に規定する一戸建ての住宅をいう。

2 この基準において「共同住宅等」とは、規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。

3 この基準において「構造耐力上主要な部分」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）（以下単に「令」という。）第5条第1項に定める構造耐力上主要な部分をいう。

4 この基準において「雨水の浸入を防止する部分」とは、令第5条第2項に定める雨水の浸入を防止する部分をいう。

5 この基準において「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。

6 この基準において「劣化事象等」とは、評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第3の9に規定する劣化事象等をいう。

7 この基準において「適切な維持管理に関する計画等」とは、評価方法基準第5の11-1（2）イ①に定める適切な維持管理に関する計画等をいう。

8 この基準において「腐朽等」とは、評価方法基準第5の11-1（2）イ③に定める腐朽等をいう。

9 この基準において「蟻害」とは、評価方法基準第5の11-1（2）イ④に定める蟻害をいう。

(対象)

第2条 この基準は、次の各号に掲げる住宅を対象とする。

一 昭和56年6月1日以降に着工した住宅

二 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準（平成18年国土交通省告示第185号）を満たすことが確認されたもの

2 前項によらず、前項第一号の住宅で、建設工事の完了後に構造耐力上主要な部分に明らかに影響のある改変が行われた住宅においては、当該住宅が構造耐力上安全であることを確認した場合に対象とする。

3 第1項によらず、第1項第二号の住宅で、耐震診断後に構造耐力上主要な部分に明らかに影響のある改変が行われた住宅においては、当該住宅が構造耐力上安全であることを確認した場合に対象とする。

(検査の方法)

第3条 改修工事に関わる検査は、工事着手前に行う住宅の工事対象部位に係わる現況検査（住宅の現況が検査基準（第2章に規定する検査基準をいう。以下同じ。）に適合していることを確認する検査をいう。以下に同じ。）及び当該工事の施工状況検査（当該工事が設計図書に従って行なわれたことを確認する検査をいう。以下に同じ。）により行う。

2 前項の施工状況検査は、工事中または工事完了後に、計測または目視（施工確認図書（工事監理者が作成する設計図書のとおり施工されたことが確認できる書類または写真等をいう。以下同じ。）にて確認することにより行う。

3 売買契約に基づき売主から買主に引き渡される住宅に係る検査は、当該住宅の現況検査により行う。ただし、検査の結果、住宅の現況が検査基準に適合しない部分があり、当該部位を改修工事によって検査基準に適合させようとする場合にあっては、当該改修工事について、第1項の施工状況検査により、検査を行う。

4 第1項および前項の検査は、特別な記載がない限り、歩行その他の通常の手段により移動できる位置において、検査の対象となる部位等のうち仕上材及び移動が困難な家具等により隠蔽されている部分以外の部分について行う。

5 鉄筋コンクリート造の共同住宅等に係る第1項及び第3項の検査は、検査の対象となる部位のうち、基礎階、最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加えた階、屋根および外壁について行う。

6 鉄筋コンクリート造の共同住宅等であって、住宅瑕疵担保責任保険法人又は住宅瑕疵担保責任保険法人が認める者が既存住宅の瑕疵担保責任保険の申請日の過去2年以内（適切な維持管理に関する計画等が認められる場合は3年）に実施した第3項の検査の全部または一部の結果が存する場合は、当該検査結果と住宅の現況とに相違が認められないことを確認することにより、当該検査結果を、第3項の検査の全部又は一部に代えることができる。

(適用範囲)

第4条 対象住宅基準の適用範囲は、既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険の申込みタイプならびに建物構造・規模別に別表のとおり定める。ただし、木造住宅の適用範囲については第2章第1節、鉄筋コンクリート造の共同住宅等の適用範囲については、第2章第2節に記載する。

2 前条第4項に関わらず、対象住宅基準に規定される劣化事象等以外の事象により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に対象住宅基準に規定される劣化事象等が生じているおそれがあると認めた場合は、当該劣化事象等に係る部分の検査を行う。

第2章 対象住宅基準

第1節 木造住宅

第1款 構造耐力上主要な部分に係るもの

(基礎)

第5条 基礎（立ち上がり部分を含む。）について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 幅 0.5mm 以上のひび割れ
- (2) 深さ 20mm 以上の欠損
- (3) コンクリートの著しい劣化
- (4) さび汁を伴うひび割れ又は欠損
- (5) 鉄筋の露出

2 前項（1）、（2）、（4）及び（5）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。

前項（3）の劣化事象等は、打診又は目視により確認する。

(土台及び床組)

第6条 土台及び床組について、著しいひび割れ、劣化又は欠損等の劣化事象等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。

(床)

第7条 床について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損
- (2) 著しい沈み
- (3) 6/1,000 以上の勾配の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点（3m程度離れているものに限る。）の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。）

2 前項（1）及び（2）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項（3）の劣化事象等は、計測により確認する。

(柱及び梁)

第8条 柱及び梁について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損
- (2) 梁の著しいたわみ
- (3) 柱の 6/1,000 以上の勾配の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる柱の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。）

2 前項（1）及び（2）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項（3）の劣化事象等は、計測により確認する。

(外壁及び軒裏)

第9条 外壁及び軒裏（乾式仕上げ、タイル仕上げ（湿式工法）又は塗壁仕上げ等）について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 下地材（合板、ラス網・ボード・防水紙又は構造材等）にまで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
- (2) 複数の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損（乾式仕上げ、タイル仕上げ（湿式工法）の場合）
- (3) 金属の著しい錆び又は化学的侵食（乾式仕上げの場合）
- (4) 仕上材の浮き（乾式仕上げ以外の場合）

2 前項（1）から（3）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項（4）の劣化事象等は、打診又は目視により確認する。

(バルコニー)

第10条 バルコニーについて、支持部材、床又は手すりの著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化事象等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。手すりのぐらつきについては通常の使用において想定される力を加えることにより確認する。

3 前項の確認は、構造耐力上主要な部位である場合に限り行うこととする。

(内壁)

第11条 内壁（乾式仕上げ、タイル仕上げ（湿式工法）又は塗壁仕上げ等）について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 下地材（合板、ボード又は構造材等）にまで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
- (2) 6/1,000 以上の勾配の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。）

2 前項（1）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項（2）の劣化事象等は、計測により確認する。

(天井)

第12条 天井（乾式仕上げ又は塗壁仕上げ等）について、下地材（合板、ボード、構造材等）にまで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落等の劣化事象等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(小屋組)

第 13 条 小屋組（下屋部分を含む。）について、著しいひび割れ、劣化又は欠損等の劣化事象等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。

(蟻害)

第 14 条 第 5 条から前条に定める対象住宅基準に係る部位について、著しい蟻害が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。ただし、床下については進入して確認を行うこととする。

(腐朽等)

第 15 条 第 5 条から第 13 条に定める対象住宅基準に係る部位について、著しい腐朽等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、計測又は目視及び打診又は触診により確認する。

(鉄筋の本数及び間隔)

第 16 条 第 5 条に定める対象住宅基準に係る部位における鉄筋の本数及び間隔について、構造耐力上問題のある不足が認められないこと。

2 試験方法は、電磁波レーダ法又は電磁誘導法による。

3 前項の検査箇所及び箇所数は、張り間方向及びけた行方向の立ち上がり部分について各 1 箇所、底版部分について 1 箇所とする。

4 第 2 項による試験の結果を新築時の設計図書等と照合し、鉄筋の本数が明らかに少ない状態でないことを確認する。

第 2 款 雨水の浸入を防止する部分に係るもの

(外壁)

第 17 条 外壁（開口部を含む。）について、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) シーリング材の破断又は欠損

(2) 建具の周囲の隙間又は建具の著しい開閉不良

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(軒裏)

第 18 条 軒裏について、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) シーリング材の破断又は欠損

(2) 軒裏天井の雨漏りの跡

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(バルコニー)

第 19 条 バルコニーについて、防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(内壁)

第 20 条 内壁について、雨漏りの跡が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(天井)

第 21 条 天井について、雨漏りの跡が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(小屋組)

第 22 条 小屋組について、雨漏りの跡が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(屋根)

第 23 条 屋根について、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ

(2) 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合（陸屋根等の場合）

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

第 3 款 給排水管路、給排水設備部分に係るもの

(給水及び給湯)

第 24 条 給水及び給湯における動作確認等において、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) 水栓金具の機能に不具合がないこと。

(2) 給水及び給湯する水質において、色、にごり、異物の混入等の異常がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(給水管及び給湯管)

第 25 条 給水管及び給湯管は、水漏れ、変形、腐食、損傷等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(排水)

第 26 条 排水における動作確認等において、オーバーフロー（逆流、あふれ）等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(排水管及び污水管)

第 27 条 排水管及び污水管は、水漏れ及び詰まり、著しいさび・腐食、損傷等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(受水槽及び高置水槽)

第 28 条 受水槽及び高置水槽は、水漏れ及び著しいさび・腐食、損傷等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(貯湯タンク)

第 29 条 貯湯タンクは、保温材の脱落、損傷等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(污水槽及び雑排水槽)

第 30 条 污水槽及び雑排水槽は、漏水及び壁面等の損傷、き裂、著しいさび等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(揚水ポンプ及び排水ポンプ)

第 31 条 揚水ポンプ及び排水ポンプは、著しい腐食、損傷及び水漏れ等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(電気温水器)

第 32 条 電気温水器については、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) 外筒の詰まり、著しいさび・腐食等の不具合がないこと。

(2) 給湯する温度に不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

第4款 電気設備部分に係るもの

(通電)

第33条 電気設備における動作確認等において、以下の劣化事象等が認められないこと。

(1) スイッチの ON・OFF に不具合がないこと。

(2) コンセントの通電状況に不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(分電盤・開閉器及び制御盤)

第34条 分電盤・開閉器及び制御盤は、汚損、損傷、著しい腐食、脱落、過熱等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(電気配管・配線)

第35条 電気配管・配線は、変形、損傷、著しい腐食、過熱等の異常がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(配電盤)

第36条 配電盤は、据付け状態、損傷、著しいさび・腐食、変色等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(変圧器)

第37条 変圧器は、汚損、損傷、加熱、著しいさび・腐食、変形、変色、異常音等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(計器用変成器)

第38条 計器用変成器は、汚損、損傷、加熱、著しいさび・腐食、変形、変色等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(継電器)

第 39 条 継電器は、汚損、損傷、加熱、著しいさび・腐食、変形、変色等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(共用部の照明器具)

第 40 条 共用部の照明器具は、点灯時の異常音等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(共用部の換気設備)

第 41 条 共用部の換気設備は、さび、腐食、変形、破損、異常音、異常振動等の不具合がないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

第 2 節 鉄筋コンクリート造の共同住宅等

第 1 款 構造耐力上主要な部分に係るもの

(基礎)

第 42 条 基礎(立ち上がり部分を含む。)について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 幅 0.5mm 以上のひび割れ
- (2) 深さ 20mm 以上の欠損
- (3) コンクリートの著しい劣化
- (4) さび汁を伴うひび割れ又は欠損(エフロッセンスを含む。)
- (5) 鉄筋の露出

2 前項(1)、(2)及び(5)の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項

(3)の劣化事象等は打診又は目視により確認する。前項(4)の劣化事象等は、目視により確認する。

(床)

第 43 条 床について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損(さび汁、エフロッセンス又は鉄筋の露出を含む。)
- (2) 6/1,000 以上の勾配の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における 2 点(3 m 程度離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。)

2 前項(1)の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項(2)の劣化事象等は、計測により確認する。

(柱及び梁)

第 44 条 柱及び梁について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損（さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。）
- (2) 柱の 6/1,000 以上の勾配の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる柱の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。）
- (3) 柱の著しい傾斜

2 前項（1）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項（2）の劣化事象等は、計測目視により確認する。

(外壁)

第 45 条 外壁について、以下の劣化事象等が認められないこと。

① コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合

- (1) 幅 0.5 mm以上のひび割れ
- (2) 深さ 20 mm以上の欠損
- (3) コンクリートの著しい劣化
- (4) さび汁を伴うひび割れ又は欠損（エフロレッセンスを含む。）
- (5) 鉄筋の露出

② タイル仕上げ（湿式工法）又は塗壁仕上げ等の場合

- (1) 下地材にまで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
- (2) 複数のタイルにまたがったひび割れ又は欠損（タイル仕上げ（湿式工法）の場合）
- (3) 仕上材の浮き

2 前項①（1）、（2）及び（5）並びに②（1）及び（2）の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項①（3）及び②（3）の劣化事象等は、打診又は目視により確認する。前項①（4）の劣化事象等は、目視により確認する。

(バルコニー及び共用廊下)

第 46 条 バルコニー及び共用廊下について、支持部材、床又は手すりの著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化（さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。）事象等が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。手すりのぐらつきについては通常の使用において想定される力を加えることにより確認する。

3 前項の確認は、構造耐力上主要な部位である場合に限り行うこととする。

(内壁)

第 47 条 内壁について、以下の劣化事象等が認められないこと。

①コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合

- (1) 幅 0.5 mm以上のひび割れ
- (2) 深さ 20 mm以上の欠損
- (3) コンクリートの著しい劣化
- (4) さび汁を伴うひび割れ又は欠損 (エフロレッセンスを含む。)
- (5) 鉄筋の露出

2 前項 (1)、(2) 及び (5) の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項 (3) の劣化事象等は、打診又は目視により確認する。前項 (4) の劣化事象等は、目視により確認する。

3 前項の確認は、構造耐力上主要な部位が確認できる場合に限り行うこととする。

(天井)

第 48 条 天井について、以下の劣化事象等が認められないこと。

①コンクリート打放し、塗装仕上げの場合

- (1) コンクリートの著しい劣化
- (2) さび汁を伴うひび割れ又は欠損 (エフロレッセンスを含む。)
- (3) 鉄筋の露出

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

3 前項の確認は、構造耐力上主要な部位が確認できる場合に限り行うこととする。

(コンクリート圧縮強度)

第 49 条 コンクリートの圧縮強度について、構造耐力上問題のある不足が認められないこと。

2 試験方法は、JIS A 1155 又は JIS A 1107 による。

3 前項の検査箇所及び箇所数は、第 42 条、第 45 条及び第 47 条に定める対象住宅基準に係る部位において、下階、中間階及び上階それぞれ南面及び北面から 1 箇所ずつとする。

4 JIS A 1155 による試験の結果、一定程度以上のコンクリート圧縮強度の不足が見られる場合は、JIS A 1107 により試験を行うものとする。

5 JIS A 1107 による試験を過去に実施している場合で、試験結果が信頼出来ると判断された場合は、その試験結果を当該試験結果として活用することができる。

(鉄筋の本数及び間隔)

第 50 条 鉄筋の本数及び間隔について、構造耐力上問題のある不足が認められないこと。

2 試験方法は、電磁波レーダ法又は電磁誘導法による。

3 前項の検査箇所及び箇所数は、第 43 条、第 44 条及び第 45 条に定める対象住宅基準に係る部位において、下階、中間階及び上階それぞれ 2 箇所とする。

4 第 2 項による試験の結果を新築時の設計図書等と照合し、鉄筋の本数が明らかに少ない状態でないことを確認する。

第 2 款 雨水の浸入を防止する部分に係るもの

(外壁)

第 51 条 外壁（開口部、笠木又はバルコニー等との取り合い部分を含む。）について、以下の劣化事象等が認められないこと。

- (1) シーリング材の破断又は欠損
- (2) 建具の周囲の隙間又は建具の著しい開閉不良

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(内壁)

第 52 条 内壁について、雨漏りの跡が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(天井)

第 53 条 天井について、雨漏りの跡が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

(屋根)

第 54 条 屋根について、著しい防水層の劣化又は水切り金物等の不具合が認められないこと。

2 前項の劣化事象等は、目視により確認する。

第 3 款 給排水管路、給排水設備部分に係るもの

第 55 条 給排水管路、給排水設備部分に係るものは、第 2 章第 1 節第 3 款 給排水管路、給排水設備部分に係るものに準ずるものとする。

第4款 電気設備部分に係るもの

第56条 電気設備部分に係るものは、第2章第1節第4款電気設備部分に係るものに準ずるものとする。

注：この対象住宅基準は、既存住宅の瑕疵担保責任保険を引きうけるにあたって実施する住宅の現況及び施工状況の検査に係る対象住宅基準を定めるものであり、保険を引き受けた個別の住宅の安全性や品質を保証するものではなく、当該住宅の瑕疵に起因する不具合事象等の発生を抑制することにより保険の安定的な運営をはかることを目的とするものである。

既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険 対象住宅基準 別表

申込みタイプならびに建物構造・規模による適用範囲

既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険 対象住宅基準第4条に定める、既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険の申込みタイプならびに建物構造・規模による適用範囲は下表のとおりとする。
 (コンクリート圧縮強度・鉄筋の本数及び間隔については、「検査なし」が当該保険対象部分を付保しないということではない。)

なお、既存住宅販売瑕疵担保責任任意保険 対象住宅基準における第1章総則(第1条から第4条)については全ての申し込みにおける総則となる部分である。

戸建住宅タイプ 共同住宅住棟検査タイプ			構造耐力上主要な部分		雨水の浸入を防止する部分	給排水管路	給排水設備	電気設備	
			コンクリート圧縮強度	鉄筋の本数及び間隔					
木造	制限なし		第2章第1節第1款第5条～第15条	検査なし	第2章第1節第1款第16条 ※基礎に構造劣化事象がある場合	第2章第1節第1款第17条～第23条	第2章第1節第3款第24条～第27条	第2章第1節第3款第28条～第32条	第2章第1節第4款第33条～第41条
RC造	500㎡未満	3層以下	第2章第2節第1款第42条～第48条	検査なし	第2章第1節第1款第16条 ※基礎に構造劣化事象がある場合	第2章第2節第2款第51条～第54条	第2章第2節第3款第55条により	第2章第2節第3款第55条により	第2章第2節第4款第56条により
		4層以上		第2章第2節第1款第49条					
SRC造	500㎡以上	3層以下		※3層以下の場合は中間階なし	※3層以下の場合は中間階なし				
		4層以上							
S造	500㎡未満	3層以下	第2章第1節第1款第5条～第15条	検査なし	第2章第1節第1款第16条 ※基礎に構造劣化事象がある場合	第2章第1節第1款第17条～第23条	第2章第1節第3款第24条～第27条	第2章第1節第3款第28条～第32条	第2章第1節第4款第33条～第41条
		4層以上		第2章第2節第1款第49条					
	500㎡以上	3層以下		※下階として基礎階部分のみ	※下階として基礎階部分のみ				
		4層以上							

共同住宅1住戸検査タイプ (RC造・SRC造のみ)			構造耐力上主要な部分		雨水の浸入を防止する部分	専有部分給排水管路	給排水設備	電気設備	
			コンクリート圧縮強度	鉄筋の本数及び間隔					
RC造	上記以外	3層以下かつ500㎡未満	第2章第2節第1款第42条～第48条	検査なし	第2章第1節第1款第16条 ※基礎に構造劣化事象がある場合	第2章第2節第2款第51条～第54条	第2章第2節第3款第55条により	第2章第1節第3款第24条～第27条	保険対象部分以外
		長期修繕計画・実施あり H11/4/30以前の建築確認		第2章第2節第1款第49条					
		長期修繕計画・実施なし H11/4/30以前の建築確認		※専有部分を構成する躯体部分等から1箇所					
		長期修繕計画・実施あり H11/5/1以降の建築確認			検査なし				